

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпатське
(місце складання)

№ 400

від «27» 04 2026 року

Відповідно до договору від «24» 04 2026 року № Б/ч (Тчювий),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська фірма ТОВ "ГРМЧ"
майстер ВТО Закарпатське С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № В. Українці 5А

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) При виконанні ТО ВБСГ витяги газу виявлені.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Мре виконані ТО ВБЕГ витоків газу усунені.

Виконано: перевірено 5 кувьових краків.
перешаковано 2 різьбових з'єднань. Виконано
контрабильне опресування повітря тиском
500 мм. в.ст. Надійшла тиску протизач 5 кв.
не перевищує допустимий тиску та еквів
5 мм. в.ст.

Надійшла експлуатаційна ВБЕГ згідно
шляку 3.3 розділу 3 КБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 4 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0664403113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

Захаровська С.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

27.04.26
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів та реєстрів систем газів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)