

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

Закарпаття  
(місце складання)

№ 366

від «21» 04 2026 року

Відповідно до договору від «20» 04 2026 року № 54 жиловий,  
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська проєктна ТОВ "ГРМУ"

майстер Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17 Веронік

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ витіки газу біля венті.  
Газопровід потребує укріплення.  
Надані акти перевірки венті каминові.  
Пробкові крани потребують заміни на кузовні.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 6, 8

відсутній доступ

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ вистаки газу усунути.  
Надати акт перевірки безпечності - 1 рік.  
Попрацювати газопровід - 1 рік.  
Рекомендується здійснити пробкові краши  
на кувалді - 1 рік.

Виконано: перевірено та здійснено 4 пробкові  
краши; перемаквано 4 розподільчі з'єднання.  
Виконано контрольну опресовку повітря  
маски 500 мм.в.ст. Падіння тиску протягом  
5хв. не перевищує допустимий норму  
та склади 10 мм.в.ст.

Порамана експлуатація ВБСТ згідно  
пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-4-103-1-13

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Завропешко Є.О. 21.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомилися.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)