

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпатська
(місце складення)

№ 552

від «19» 05 2026 року

Відповідно до договору від «18» 05 2026 року № Б/п типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газсервіс"
наділені мережею "Газсервіс", майстер ВД
Шевчук Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВДСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, пр. Вихідний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Кран ВДСГ d50 зламав хвостовик
- Кран ВДСГ з вигоранням терміном придатності
- Виток газу
- Відсутність газу перевірити ДВК та ВД

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Край dу50 замінити на протезі - 3(травень)г'15
- Рекомендовано замінити край ВВБГ - 1 рік
- Надати акт перевірки ВВК - 1 квітень

Висновки: Висока газу повідомлено
- Обстежени та перевірені - 4 крам
- Терміновано контрагенту

При перевірці ВВБГ на щільність нагнітання газу не перевищувало допустимого норму

Триває експлуатація ВВБГ згідно ПББГ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шерхін О.В. 19.05.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів монтажу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)