

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарітменед
(місце складення)

№ 440

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № Б/н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька фірма ТОВ "ГРМУ"
майстер Загородяський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Вознетри вна 2-1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує модернування.
- 3) Відсутній акт перевірки вентиляції.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витік газу усунути.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки бетикамів - 1 міс.
- 4) Рекомендовано замінити пробкові краї на гумові - 1 рік

Виконано: перевірено та замінено 8 пробкових країв; переміняємо 4 різьбових з'єднання. Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 кн. в. ст. Наділено тиску артізом 5 кв. м. перевірено документальну частину та складено 10 мм. в. ст.

Надана експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 МБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0664403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задаржешок С.О.

05.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)