

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 447

від « 05 » 05 2026 року

Відповідно до договору від « 04 » 05 2026 року № 8/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Запорізької мережі України" майстер ВБСГ
Порєбна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38, вул. Брацлавська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1 Візуальний акт ДВК

2 Записоків потребує фарбування

3 При ТО ВБСГ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ✓

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Карати акт АЖК - 1 місяць
- Адаптувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити продовжувач кранів на вворті протягом року

Виконано: Перевірено та обстежено 3 крани. Перевірено вентиль (механізм) з'єднання. При перевірці не виявлено надмірної тиску. При ТО ВБСВ витрати газу були мінімальними.

Потрапила експлуатації ВБСВ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребко О.В. 05.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра місцевих мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)