

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

Закарітенея  
(місце складання)

№ 368

від «22» 04 2026 року

Відповідно до договору від «24» 04 2026 року № БН тишовсея, працівником(ами) виконавця робіт

Закарізака Філія ТОВ „ГРМУ“  
майстер Захаровешок С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Тоголя 43.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ витік газу відсутній.  
Газопровід потребує надарбобудки.  
Відсутній акт перевірки безпеки.  
Пробкові крапи потребують заміни на кувалді.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБЕГ витягнути газу успішно,  
Модернізувати газопровід - 1 рік.  
Надати акт перевірки вентиляцій - 1 міс.  
Рекомендувати заміну пробок країв  
на кувьові - 1 рік.

Виконано: перевірено та замінено 5 пробок країв країв; модернізувати 5 різьбових з'єднань.  
Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм. в. ст. Надіями тиску склали протезом 5x8 10 мм. в. ст, що не перевищує допустимий норму.  
Відключено газопостачання в квартири № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 - відсутність доступу для проведення К.О.

Модальна експлуатація ВБЕГ згідно пункту 3.3 розділу 3 МБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік  
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403113  
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний С.О. 22.04.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)