

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складення)

№ 441

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № Б/Н (теховий),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ „ГРМУ“
майстер ВТО Закарпатський С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Гонзара 125

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує нагородування.
- 3) Відсутній акт перевірки венткачанів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТОВ ББЕГ витрати газу усунені.
- 2) Погашувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акти перевірки безпечності - 1 міс.
- 4) Рекавалювано заміну газових країв на кучові - 1 рік.

Виконано: перевірено та знайдено 4 газових країв; перекачано 2 різновиди з'єднань
Виконано контрольне опресування повітря тиском 500 мм.в.ст. Наділено тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимий тиск та склади 10 мм.в.ст.

Подана експлуатація ББЕГ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-1103113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний С.О.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)