

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

Закарітоссе  
(місце складання)

№ 804

від «13» 04 2026 року

Відповідно до договору від «10» 04 2026 року № БН мшовий,  
працівником(ами) виконавця робіт Закарізька фірма ТОВ "ГРМУ"  
майстер Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Закарізька 2А

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ витачи газу вилетіли.  
Газопровід потребує модернізації.  
Відсутній акт перевірки всіх касетів.  
Пробкові крани потребують заміни на кульові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ виробник витрати газу усунути.

Потрібно зробити зовнішній газопровід - 1 рік.  
Надати такі перевірки вентиляцій - 1 міс.  
Рекомендовано замінити пробкові крани на кушові - 1 рік.

Виконано:

Перевірено та замінено 2 пробкові крани;  
Перенаковано 2 різьбових з'єднань;  
Виконано контрольне опресовування повітря тиском 500 мм.в.ст. Надійшла тиску протягом 5 хвилин це перевищує допустимий норму та складо 10 мм.в.ст.

Надала експлуатація ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожешко С.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

13.04.26 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)