АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя (місце складання) № 314 від «14» 04 2026 року

Відповідно до договору від «13» 04 2026 року № БN чиновий, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „ГРМУ" майстер Задорожнюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Сестрорецька 10

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
2) Відсутній акт перевірки вентканалів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСГ витоки газу усунені. Надати акт перевірки вентиляційних кан. - 1міс.

Виконано. Перевірено 9 кущових кранів; перевірено 9 ізолюючих фланцевих з'єднань. Виконано контрольне опресування газопроводу повітрям тиском 50мм.в.ст. Падіння тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимої норми та складало 8мм.в.ст. В перерахунку підземні роботи не проводились.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103 113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Задорожнюк С.О. 14.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)