

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 583

від «19» 05 2026 року

Відповідно до договору від «18» 05 2026 року № 8/и виновий
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газерос-
подільні мережі України", майстер ВГО
Шелухіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВВСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Кармалю-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). жодного

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Зовнішній газопровід потребує огороження
- Крани ВВСТ з вигораними термичами призначені
- Виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки 05.05.26 - 1 місяць
- Зокорбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани ввезді - 1 рік.

Виконано: Вибача газу ліквідовано

- Обслуження та перевірки - 4 крани
- Термаковано - 3 контролі

При перевірці ВБСТ на щільність кріплення венту не перевищувало допустимого норму

Подальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевченко О.В. 19.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів експлуатації

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)