

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 408

від «27» 04 2026 року

Відповідно до договору від «24» 04 2026 року № ДН типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя ФЛІД
ТОВ "Запоріжпоріжні мережі України" майстер ВВГ
Поредне Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12 вул. Клецька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Газопровід потребує фарбування
2. Крім цього не отримано квартир 4, 7, 9, 12
потребує ремонту
3. При ТО ВБСГ було виявлено витікання газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Зафарбувати газопровід - 1 рік
- Забезпечити заміну крока на ввіді ду 25 на сталею квартир 4, 7, 9, 12
- Ремонтувати заміне провідних кренів на ввіді промислових розет

Висновком: Перевірено та обслужено 5 квартир вввода ГРМ перевірку на щільність паріиш тишину протягом 5хв не перевищало розрешену норму. ГРМ ГПО ВБСТ витоків газу було ліквідовано

Порядком експлуатації ВБСТ згідно розрешу з пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

ІЗгребна ОО ВРМ

27.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)