

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя

(місце складання)

№ 350

від «20» 04 2026 року

Відповідно до договору від «17» 04 2026 року № БН Мишенив,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ «ГРМУ»
м. Івано-Франківськ Закарпатський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Краківська 9

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
Газопровід потребує профарбування,
надати акт перевірки безпечності.
Пробкові крани потребують заміни на кузові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При проведенні ТО ВБЕГ виток газу усунути.
Надати акт перевірки всіх каналів - 1 рік.
Попрацювати газопровід - 1 рік.
Рекомендуємо здійснити пробку краєм
на гуртові - 1 рік

Виконано: перевірено та заміщено 6 пробкових
країв; перемаковано 5 різьбових з'єднань.
Виконали контрольну опресовку повітрям
тиском 500 мм. в.ст. Надішли тиску протягом
5хв не перевищуємо допустимую ширину та
еквівалент 5 мм. в.ст.

Подавши експлуатація ВБЕГ згідно
роз'ясн. з пункту 3.3 ПБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загороджанюк С.О. 20.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно акту та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)