

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 577

від «15» 05 2026 року

Відповідно до договору від «14» 05 2026 року № Б/Н (Тчновий),
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМЧ“

майстер ВТО Загородншаско

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24А Криворізька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує модернізації
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБББ витрати газу усунути.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки витратників - 1 рік.
- 4) Рекомендовано замінити пробковий край на кузові - 1 рік.

Виконано: замінено та перевірено 20 пробкових країв; перенакопано 10 різьбових з'єднань. Виконано контрольне опресування пробиром тиском 500 мм. в. ст. Паралельно тиску проїздом 5 кв. не перевищує допустимий тиск та склав 8 мм. в. ст.

Мовальна експлуатація ВБББ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБББ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1403 113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загородський С.О. 15.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомлених.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)