

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 521

від «15» 05 2026 року

Відповідно до договору від «14» 05 2026 року № 011 (тридцять)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
АОВ "Запорізькі енергетичні підприємства"
мастер В.В. Яворський Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 156 вул. Круглої

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ФВК

2. Облік газопроводу, що проходить через
димохід та димохід, потребує заміни

3. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: з 1 по 54

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДВК - 1 шмат
- Забезпечити заміну діаметри газопроводу дучо та футлере - негайно
- рекомендовано замінити пробникові крокві на вводи протилом року

Висновком перевірено та обдумано вимоги ввора. При перевірці не виявлено ніяких нарізаних перевинчено дощатини. Також не виявлено. При то ввст було виявлено виступи газу та невідповідно.

Підписана експлуатації ввст згідно реєстру з першим 3-3 ввст

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Підписано 00 00 15.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)