

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

Запоріжжя  
(місце складення)

№ 489

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «01» 04 2026 року № БФ (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ  
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО  
Таран Володимир Сергійович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, Кустонайська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Наявність ґротів на фасаді газопроводу
- 4) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Подарбувати зовнішній газопровід на протязі трокву
- 2) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць
- 3) Демонтувати дроти з зовнішнього газопроводу на протязі 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кильові впродовж трокву.

Змащено 4 пробкові крани вводу, перепаковано 1 муфтове з'єднання

Витоки газу ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст. падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.

Подальша експлуатація ГВСГ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ГВСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.05.26  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис споживача)