

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 580

від «19» 05 2026 року

Відповідно до договору від «18» 05 2026 року № Б/Н (Чинючий),
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька грісін ТОВ "ГРНУ"
майстер Загородяшнюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займаня посади, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Львівська 56

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Газопровід потребує подальшого ремонту.
- 3) Відсутній акт перевірки безпечності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні 40 ВБЕГ витрати газу усунені.
- 2) Надарбувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт перевірки безпечності - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових країв на кузові - 1 рік.

Виконано: перевірено та замінено 2 пробкових країв, перепаковано 5 різьбових з'єднань. Виконано катодове опресування повітрям тиском 500 мм. в.ст. Наділи тиску протягом 5 хв. це перевищує допустимий поріг та склало 40 мм. в.ст.

Надала експлуатація ВБЕГ згідно пункту 3.3 розділу 3 МБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задартешик Софія 19.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)