

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 159

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № 7/1 (главний)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ Газорозподільне
мережі України майстер ВГО Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1А М. Мазогіна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газовий відоміть потребує фарбування.
- 3) Графік з визначеним терміном експлуатації.
- 4) Вилевої виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - Шиманець.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Замінити грами - 1 рік.

Змастили 6 краєв вводу.
Перенакували з різьбового з'єднання.
Перенакували 2 муфтах з'єднання.
Усунули витіки газу.
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод.ст. На протязі 5 хвилин надійшло тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 05.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)