

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 518

від «15» 05 2026 року

Відповідно до договору від «14» 05 2026 року № 8/п.г.м.м.м.,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс",
м. мережі "Гасімі", майстер ВТО Швагіна
Олексій Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38, вул. М. Кос-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). цека

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Рідірвані прошивання
- Зовнішній газопровід потребує фарбування
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопро-
- воду (склені балкони)
- Витоки газу
- Крани вводу з виграним терміном придатності
- Горючі газопроводи вводу в інтер'єр потребують зварю-
- вальних робіт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 1; 4; 8; 12; 16; 20; 24;
28; 32

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Захристити кришталевий - 1 рік
- Тодарбувати зовнішній газокровід - 1 рік
- Вивести зовнішній газокровід за межі скляних блоків - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани введи з вагря - ина терміном придатності - 1 рік.
- Провести зварювальні роботи по заміні ділянки газокроводу на прожезі 3 (трех) діб

Виконано: Виток газу ліквідовано

- Обслушили та перевірили - 16 країв
- Терміновано - 5 копюгайон

Акт перевірки вентиляційних каналів №14/25 від 08.11.2025р.

При перевірці ВБСТ на щільність погодна тиску не первинувало дощового перше. Окрім цього кб 1;

Погодана експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3 пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шелухіна О.В. 15.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Відомо актів та реєстрів інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)