

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складання)

№ 323

від «16» 04 2026 року

Відповідно до договору від «15» 04 2026 року № БН тишовий,
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатка Фірма ТОВ „ГРМУ“
майстер Захарюк Сергій О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Назидіди 11А

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При проведенні ТО ВБСГ витік газу виявлено.
- 2) Відсутній акт перевірки венткамер.
- 3) Газопровід потребує арабчування.
- 4) Пробкові крани потребують заміни на кувьові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При проведенні ТО ВБСТ витіки газу усунути.
Попрацювати газопровід - 1 рік.
Надати акт перевірки безпечності - 1 міс.
Рекомендовано замінити пружкові крани
на кульбові - 1 рік.

Виконано: перевірено та замінено 5
пружкових кранів, перенаковано 5 різбо-
вих з'єднань. Виконано контрольну
опресовку повітряною масою 500 мм. в. ст.
Навіска масу протягом 5 хв. не переви-
щує допустимий корень та склади
10 мм. в. ст.

Нарахунок експлуатації ВБСТ згідно
п. 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103 113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Загоратисяк С.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

16.04.26 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)