АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя (місце складання) № 330 від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від «16» 04 2026 року № Б/N типовий, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „ГРИЦУ" майстер Задорожнюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку ~~(гуртожитку)~~, № Наглібіди 8

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
При проведені ТО ВБСГ виявлено газу виявлений. Відсутній акт перевірки вентканалів Газопровід потребує фарбування Пробкові крани потребують заміни на кульові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
При виконанні ТО ВБГ витоки газу усунені
Надати акт перевірки вентканалів - 1 міс.
Пофарбувати газопровід - 1 рік.
Рекомендовано замінити пробкові крани
на кульові.

Виконано: перевірено та змащено 2
пробкових кранів, перепаковано 6
різьбових з'єднань. Виконано контрольне
опресування повітрям тиском 500 мм.в.ст.
Падіння тиску протягом 5 хв не перевищило
допустиму норму та склало 12 мм.в.ст.

Подальша експлуатація ВБГ згідно
пункту 3.3 розділу 3 ПБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1 103 1 13
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:
Задорожнюк С.О. 17.02.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Згідно актів по реєстрів споживачів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)