

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпатське
(місце складання)

№ 354

від «21» 04 2026 року

Відповідно до договору від «20» 04 2026 року № 54 (типовий) працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська фірма ТОВ Газорозподільної мережі України майстер ВТО Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 104 Наукове, Львівсько-Волинський
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Край з виходом Терміном експлуатації.
- 4) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - Геліасув.
- 2) Подарувати газировіж - Фрік.
- 3) Заміняти крани - Фрік.

Змастити 2 крани вводу газу.
Укрити вентилі газу.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3
пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Фрік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 620 97 32

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.04.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)