

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 356

від «21» 04 2026 року

Відповідно до договору від «20» 04 2026 року № Б/м 01/2026, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс Україна", менеджер ВГО Шенгіна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 54, Наукове.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити). місячно

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Не погоджено газокровід
- Витоки газу
- Крани вставу в вигорілому термінові кризатності
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (середній балкон)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВБСТ - 1 місяць
- Торгівбувати газомовід - 1 рік
- Виласи газомовід за межами сиреного балону - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани ВБСТ - 1 рік

Виконано:

- Обслушати та перевірити - 7 країв
- Терміновано - 1 контролітка

Три перевірки ВБСТ на щільність негідних дисек не перевищувало допустимую норму

Точальна експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шеленко ОВ МУ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

21.09.26  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)