АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя № 325 від «23» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «22» 04 2026 року № б/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газорозподільні мережі України", майстер ВТО Шелухіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 74А, вул. Ніжинська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
- відсутній акт перевірки ДВК та ВК
- Витоки газу.
- Відсутній доступ до кв: 8; 11
- Крани вводу з вичерпаним терміном придатності
- Кран dy25 рекомендовано замінити (не тримає плотності)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: –

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку),

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 8; 11

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)),

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК та ВК - 1 місяць
- Замінити кран ду25 - 3 (три) доби
- Рекомендовано замінити крани вводу - 1 рік
- Надати доступ до кв: 8; 11 для пуску газу.

Виконано:

- Обслужено та перевірено: 6 кранів
- Переналовано: 1 муфтове з'єднання, 1 контргайка

При перевірці ВБСГ на щільність падіння тиску не перевищувало допустиму норму

О крім стояка кв: 8; 11 - кран вводу потребує заміни, та відсутні споживачі

Подальша експлуатація ВБСГ згідно ПБСГ згідно розділу 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104237

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Шевченко О.В. 23.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

_____ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)