

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 384

від «23» 04 2026 року

Відповідно до договору від «22» 04 2026 року № 8/м типовий, працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України", мадамсер ВГО Шендіна Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 74, вул. Нічешевська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВГО ВК
- Рекомендовано замінити крани ВБСГ з вигорілим терміном придатності
- Витіки газу
- Відсутні електровідомі № 9, 13

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 9, 13

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць.
- Надати доступ до вварів 9; 13 - 3 доби  
(для завершення муніципальних робіт)

Виконано:

- Обстежили та перевірили - 7 країв
- Перепаровано - 1 різьбове з'єднання

При перевірці ВБСТ на щільність печінки тиску не перевищують допустимий коридор.  
Окремі стаяки 16; 9; 13 - відсутні елементи

Тодальна експлуатація системи ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3(три) доби

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелухіна О.В. 23.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Андрій актів на роботу муніципальна

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)