

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 557

від «22» 05 2026 року

Відповідно до договору від «21» 05 2026 року № 8/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ «Газорозподільні
мережі України» майстер В.Г.Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18, Оптимістична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід проходить скрізь закриті балкони.
- 2) Частково потребує фарбування.
- 3) Край з вигнутим терміном експлуатації.
- 4) Виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176,
109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Пофарбувати газопровід - 1 рік
- 2) Зробити обводи балконів - 1 рік.
- 3) Заїїняти ґрани - 1 рік.

З'єднали 30 країв вводу газу.
Перепаявали 16 різьбових з'єднань, муфтове.
Поставили загущену дусу - 2 шт.
Провели контрольне випресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5хвилини падіння тиску не перевищувало допустиме. Окрім стояка кв: 109, 113, 117, 124, 125, 129, 133, 137, 141, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176. Падіння тиску склало 40 мм вод ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209432

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 22.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)