

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 445

від «04» 05 2026 року

Відповідно до договору від «01» 05 2026 року № 7/н (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ Газорозроб-  
дільні мережі України майстер ВТО  
Шевчук Сергій Михайлович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 39, Перспективна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Частково потрібує фарбування.
- 3) Крани з білоруським терміном експлуатації.
- 4) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ні

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки РТ - 1 місяць.
- 2) Рефарабувати газоробіг - 1 рік
- 3) Замінити крани - 1 рік.

Змастили 7 кранів вводу газу.

Перемакували 1 муфтове з'єднання.

Перемакували 2 різьбових з'єднання.

Усушили витіки газу.

Провели контрольне опресування газоробіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 п. 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 04.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)