АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя № 383 від «23» 04 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «22» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт
Запорізька філія ТОВ „ГРНУ"
майстер Задорожнюк С.О.,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Перша Ливарна 27А

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
Газопровід потребує пофарбування
Надати акт перевірка в.к.
Пробкові крани потребують заміни на кульові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: –
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. NN 20,24,28
Відсутній доступ для виконання К.О.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
При виконані ТО ВБСГ витоки газу усунені надані акт перевірка В.К. - 1 міс.
Пофарбувати газопровід - 1 рік.
Рекомендовано заміну пробкових кранів на кульові - 1 рік.

Виконано: перевірено та змащено 5 пробкових кранів; перепаковано 5 різьбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітрям тиском 500 мм.в.ст. Падіння тиску протягом 5 хв. не перевищує допустиму норму та склало 12 мм.в.ст.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0661103113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:
Запорожець С.О. 23.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Згідно актів та реєстрів споживачів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)