

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 386

від «23» 04 2026 року

Відповідно до договору від «22» 04 2026 року № Б/Н типовий,
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газодистрибуційні мережі України" майстер ВГО
Поредна Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26, вул. Північне

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування.
3. При ГАО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДЗК - 1 шмат
- Додатково перевірити газопровід - 1 ртк
- Рекомендовано заміна пробкових країв на вварі
протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено вкрай.
Звернено увагу на рядових (шарових) з'єднаннях
При перевірці на щільність парією шпелю
повітря не перевищало допустимого норму.
При ТО ВБСВ встановлено газу було перевірено.

Торальна експлуатація ВБСВ згідно розділу 3
пункту 3.3 АБСВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 ртк

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Порубна О.О. *OPM*

23.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра ліцензії.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)