

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 3dd

від «15» 04 2026 року

Відповідно до договору від «14» 04 2026 року № Б^Д (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15; Губана.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Зашитий 1 фугляр утеплювачем
- 4) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тодарбувати зовнішній газопровід 1 рік
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
- 3) Розшити 1 футляр - 1 місяць.
Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.
Змастили 10 пробкових кранів вводу, перепакували 1 муфтове з'єднання.
Витоки газу ліквідовані.
Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5 хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу.
Тодальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Таран В.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

15.04.26
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)