

43

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 321

від «15» 04 2026 року

Відповідно до договору від «14» 04 2026 року № Б/Н тиневий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер В.І.Ю
Логарєв Олександрівич
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5. вул. Рубана

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт АБК
2. Зашиті фуги - 25 мрі
3. При ТО ВБСТ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Нарахувати акт ДРК - 1 місяць
2. Розшити фугтер - 3 місяці
3. Рекомендоване додатково пробити криву на свері протягом року

Виконано: Перевірено та обслужено воєрств
Перепанова 2 р'яб'явек (мешковий з'єднань
При перевірці на щільність пацієнт пишеш не
перевищало допустимому норму. При ТО ВБСТ
вигоні газу було ліквідовано.

Додаткова окремий таун ВБСТ згідно розділу 3
пункту 3.3 ДБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Додатково ВБСТ

15-04-26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра меморандумів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)