

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 105

від «27» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 04 2026 року № 8/н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільний
мережі України" майстер ВТО Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 23, С. Сивенка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Частково погрудює фарбування
- 3) Забудова забиває обслуговування країв
- 4) Краї з висирпаним термікою експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць.
- 2) Профарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати доступ до кранів - 1 рік.
- 4) Замініти крани - 1 рік.

Знайти в кранів вводу. Числом вибоєм газу.
Перенакувати 4 різьбових з'єднання.
Перенакувати 1 муфтове з'єднання.
Провести контрольне опресування газопроводу тиском
500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння
тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3
пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 27.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)