

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 313

від «14» 04 2026 року

Відповідно до договору від «13» 04 2026 року № В/Н тинювент,  
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя Фріле ТОВ  
"Газорегулюючі мережі "Фіраїни" майстер ВТТО  
Людмила Ринка Ресурсовіддача  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 61 вул. Сприн  
Селецька, буд.  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт АЖК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Відсутній вільний доступ до урви вверт + вт під'їз (саморобний коширок)
4. Засувки не вверті + вигерномим терміном експлуатачі
5. Відсутній доступ до квартир 41, 45, 49, 53, 57 та 44, 48, 52, 56, 60 для перевірки контрольного опресування
6. Для ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 41, 45, 49, 53, 57,  
44, 48, 52, 56, 60

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

