

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 543

від «19» 05 2026 року

Відповідно до договору від «18» 05 2026 року № ДП(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке ФНП
ТОВ "Запорізька мережа газопостачання"
м. Запоріжжя вул. Героїв 10
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 вул. Сергія Сімоновича

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Виремонтити ант. ДРК
2. Заправити насосну систему
3. Невстановити висхідний димар
4. При ТО ВБСГ було виявлено втечку
газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нанести акт ДВК - 1 місяць
- Покрасувати газопровід - 1 рік
- Забуксувати зміну фітінгів із перостатками електрикою - 1 рік
- Реконструвати решту проблемних країв на вкврі протягом року.

Висновок! Перевірено та обслужено 4 приєд.
Перевірено в робочі з'єднання. При перевірці
не виявлено ніяких нарізів тиску не перевищено
допустимий норму. При ТО ВБСТ витокі газу
було усунуто.

Перелік електричних ВБСТ згідно переліку з
пункту 3.3 ДБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребителю ОО ООМ 19.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра місцевих

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)