

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 100

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № ЖН(типвий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільна мережа України" майстер В.О. Мельник Сергій Михайлович

(називання суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 103, Садова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Край з висерпаним термінал експлуатації
- 4) Високі витрати газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Замітити крашки - 1 рік.

Змастили 2 крапа вводу газу.  
Перенакували 1 різьбове з'єднання.  
Усушили витіки газу.  
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно роз'яснень з пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Алєвчук С.М. 05.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)