

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 181

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «04» 05 2026 року № 8/н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО
Шевчук Сергій Михайлович

(наименовання суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 86, Свєтоволодимирівська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВР - 1 місяць.
- 2) Пофарбувати газопровід - трік.

Змасти 2 крана вводу.
Перетягнути 5 різьбових з'єднань.
Перетягнути 2 муфтових з'єднання.
Усушити бітоки газу.
Провести контрольне випробування газопроводу тиском 500 мм вод.ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме

Подальше експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Трік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Шевчук С.М. 05.05.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано згідно актів інструктажнів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)