

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складення)

№ 464

від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від «05» 05 2026 року № 07Н (техобслу)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька Філія  
ТОВ "Запорізька мережа "Ураїни" магістерство  
Директор Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 159 проспект  
Содариня  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Вірусний акт ДВК
2. Гарячий повітря в сарбурвання
3. Дроти на гарячоворі
4. При ТО ВБСТ було виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДВК - 1 місяць
- Подарбувати газопровід - 1 рік
- Прибрати фотки з газопроводу - 1 рік
- Технічною службою продовжити контроль на ввері протягом року

Висновок: Перевірено та обслужено 13 керків. Перемонтовано роботу (шугтових) зі зв'язку. При перевірці на щільність паркан тиску не перевищує допустимий норми. При ДМО ВБСТ витокі газу було усунуто.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розрму 3 пункту 3.3 ДБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Погребна ОО (ДМ) 060526 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра мешканців  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)