

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 389

від «24» 04 2026 року

Відповідно до договору від «23» 04 2026 року № Б/н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподіль-
ни мережі України" майстер ВТО
Шевчук Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № НОА Соборщині

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід частково потребує фарбування.
- 3) Дроти на газопроводі
- 4) Навіси над під'їздами заважають обслуговуванню країв та різьбових з'єднань.
- 5) Утепловані на газопроводі.
- 6) Край з висерпаним терміном експлуатації.
- 7) Виявлені витічки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Профарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Прибрати драти - 1 рік.
- 4) Переробити навіси - 1 рік.
- 5) Прибрати утеплювач біля газопроводу - 1 рік.
- 6) Замінити крани - 1 рік.

Змастили 7 країв вводу.
Перенакували 4 різьбових з'єднання.
Усунили витіки газу.
Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин на дані тиску не перевищувало допустиме.

Розармила експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 п. 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Шевчук С.М. 24.04.26
З актом ознайомлений: _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано згідно актів інструктажів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, замовника)