

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 544

від «20» 05 2026 року

Відповідно до договору від «19» 05 2026 року № Б/Н (Клинове)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька група ТОВ „ГРНЧ“
майстер Захаровський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Содариний 170Г

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу викреслений.
- 2) Газопровід потребує надрядування.
- 3) Відсутній акт перевірки всіх кімнат.
- 4) Проблема закріплення до газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При викладанні 10 ВБСТ виконати газування.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт перевірки генераторів - 1 рік.
- 4) Рекомендовано заміну пробкових країв на кушові - 1 рік.
- 5) Придбати провад з газопроводу - 3 міс.

Виконано: Перевірено та з'єднано 4 пробкових країв; черкаковано з різбових з'єднань. Виконано монтажне опресування повітря тиском 500 мм.в.ст. та після виступу проточок 5 хв не перевищено допустимих норм та склади 10 мм.в.ст.

Правильна експлуатація ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103493
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко С.О. 20.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)