

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 466

від «06» 05 2026 року

Відповідно до договору від «05» 05 2026 року № Е/н (тепловий)
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер ВТО
Шибчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44, Соборний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Крайи з висертаними термітою експлуатації
- 4) ПП навіс не дає доступу до країв ду 40
- 5) Виявлені високі казу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК - 1 місяць.
- 2) Подфарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Замітити крани - 1 рік.
- 4) Переробити навіс, щоб був доступ до кранів - 1 рік.

Знайти 13 країв вводу газу.
Перепаявати 1 муфтове з'єднання.
Перепаявати 3 різьбових з'єднань.
Зушити виходи газу.
Провести кваліфіковане опресовування газопроводу тиском 500 мм вод.ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувано.
доцетиме

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 проекту З.З ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 06.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)