

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 399

від «27» 04 2026 року

Відповідно до договору від «24» 04 2026 року № Б/к типовий,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газороз-  
подільні мережі України", майстер ВГД  
Шевченко Олена Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 59, пр. Собор-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДПК та ВК
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (забори, рослини, побутові мусор)
- Виток газу
- Край введи з вогнетривкою терміною придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДМК та ВК - 1 місце
- Надати вільний доступ до зовнішнього газопроводу
- Рекомендовано замінити крани ВБСТ - 1 рік

Виконано:

- Обстежили та перевірили - 1 кран

При перевірці ВБСТ на щільність нагінки тиску не перевищувало допустимі норми

Локальна експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Александров М.У. 27.04.2016р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструкцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)