

**АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 376

від «22» 04 2026 року

Відповідно до договору від «21» 04 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВПД
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 Сулейманівський
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити) проверок

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Край з вигораними терміном експлуатації.
- 3) Виявлені витіки газу.
- 4) Обірвані крашмигели газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Замістити крапки - 1 рік
- 3) Закріпити крапчастийм - 1 рік.

Знайти Україна вогню газу.
Перенакувати 2 різьбових з'єднання.
Зушити біткою газу.
Провести контрольне опресовування газу -
пробіду тиском 500 мм вод ст. На протязі
5 хвилин надійне тиску не перевищувало
допустиме.

Порядок експлуатації ВБСТ згідно розділу
3 акту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 22.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Замастити крапки - 1 рік
- 3) Закріпити крапчастийм - 1 рік.

Знайти Україна вогню газу.

Перенакрувати 2 різьбових з'єднання.

Змастити біткою газу.

Провести контрольне опресовування газу - пробіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин надійне тиску та перевірено допустиме.

Порядок експлуатації ВБСТ згідно розділу 3 акту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 22.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)