

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарпаття
(місце складання)

№ 382

від «23» 04 2026 року

Відповідно до договору від «22» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарпатська філія ТОВ "ГРМУ"

майстер Захарюк С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Рортезка 84

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено
- 2) Газопровід потребує подальшого обслуговування
- 3) Надати акт перевірки В.К.
- 4) Рекоменувати зміну пробоквих країв на кувові.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБЕГ витяки газу усунені.
Надати акт перевірки В.К. - 1міс.
Попрацювати газиробіт - 1 рік.
Рекомендовано замінити іржавих краєв
на кувалі - 1 рік.

Виконано: перевірено та знято з вироб-
кових краєв; переінаковано з р'зобов'язь
зериано. Виконано контрольне опресування
повітря тиском 500 мм.в.ст. Наділи
тиску протягом 5 хв. не перевищує
допустиму норму та складо +2 мм.в.ст.

Задана ексципуація ВБЕГ згідно
пункту 3.3 розділу 3 НБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4103443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу: Задорожний С.О. 23.04.26
З актом ознайомлений:
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Згідно актів та реєстрів споживачів.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)