

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 306

від «13» 04 2026 року

Відповідно до договору від «10» 04 2026 року № Б/п сировий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Газсервіс-"
подільні мережі України, майстер ВГО
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17. вул. Харцова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити):

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Газопровід проходить сирізь заклеї банками
- 4) Обірвали ізоляційний на газопроводі
- 5) Краму з висерпаним терміном експлуатації
- 6) Виявлені витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 73, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26,
27, 30, 31, 34, 35; 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Осерабудувати газопровід - 1 рік
- 3) Закріпити крани та крани - 1 рік
- 4) Зробити обводи балонів - 1 рік
- 5) Замінити крани - 1 рік

Виконано: Обслуштувати та перевірити - 27 кранів ВК
- Переглянуто 5 різбдових з'єднань.

При перевірці ВБСТ на щільність надійне тиску не перевищувано допустимую норму.

Погоджені експлуатації ВБСТ згідно 17БСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Швабук С.О. 13.04.26.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)