

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 519

від «15» 05 2026 року

Відповідно до договору від «14» 05 2026 року № б/н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Техсервіс -
дільни мережі України майстер" ВТО
Шевчук Сергій Михайлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 123, Чарівна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Обірвані крошечечки на газопроводі.
- 4) Газопровід проходить скрізь закриті балкони.
- 5) Рентгенографи закріплені біля газопровіда.
- 6) Крайні з вигнутими тріскає експлуатації.
- 7) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - тутісць
- 2) Пофарбувати газопровід - трік
- 3) Закріпити кронштейни - трік
- 4) Зробити обводи балконів - трік
- 5) Прибрати конденсатопери від газопровіду - трік
- 6) Замінити крани - трік

Знастими 16 кратів вводу газу.
Перенакували 5 різьбових з'єднань.
Зунали витіки газу.
Провели контрольне опресовування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме за умов вод ст.

Подання експлуатації ВБСТ згідно розділу 3 пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

трік

Контактний робочий телефон представника виконавця)

0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 15.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктування

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис звичайця)