

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 525

від «18» 05 2026 року

Відповідно до договору від «15» 05 2026 року № Б/Н (теповий)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРМУ“
майстер Загородешук С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 Чусовицька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу відсутні.
- 2) Газопровід потребує нагарабкування.
- 3) Відсутній акт перевірки бойових каминів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести ТО ВБЕТ витрати газу усунути.
- 2) Подарувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки безпеки - 1 рік.
- 4) Рекомендовано зміну кранів на керівні - 1 рік.

Виконано: перевірено та зміщено 6 кранів; перемаковано 4 різдбових з'єднання. Виконано контрольну опресовку цистерми тиском 500 мм.в.ст. Надіслані листи про того ж 5 кв. не перевищує допустимий тиск та склади 10 мм.в.ст.

Надання експлуатації ВБЕТ згідно пункту 3.3 розділу 3 НБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 1103 113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задоренко С.О. 18.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)