

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 165

від «05» 05 2026 року

Відповідно до договору від «05» 05 2026 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, Шкільна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Тієї жас проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу.
- 4) Відсутній візний доступ до крану вводу і муфтового з'єднання по стояку квартир № 37, 40, 43, 46, 49

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 37, 40, 43, 46, 49

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Тюфарбувати зовнішній газопровід на протезі 1 року
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протезі 1 місяця.
- 3) Забезпечити вільний доступ до крану вводу і муфтового з'єднання - негайно.

Змащено 18 пробкових кранів, перераховано 2 муфтові з'єднання. Витоки газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500мм вод.ст, подійня тиску на протезі БхВ не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу
Об'єм сталка квартир № 37, 40, 43, 46, 49

Тюфарма експлуатація ББСТ згідно розділу БЗ пункту 3.3 ББСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Торан В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.05.18
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис звивозника)