

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Закарпатськ  
(місце складання)

№ 312

від «14» 09 2026 року

Відповідно до договору від «13» 09 2026 року № Б/п чаровий,  
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська фірма ТОВ, газорозподільна мережа, Закарпатськ, майстер ВГО  
Шекеріна Ольга Володимирівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул. Шкрятова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Непопереджена газопровід
- Витоки газу
- Реконструовано замість крає вводу з вигнутими термінами крихтливості
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (супер балкони)
- Відірвані кромостежери
- Дрова на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Подробування газопровід - 1 рік
- Ремонтувати дріт з газопроводу - 1 місяць
- Закупити краник безпеки - 1 рік
- Вилучити зовнішній газопровід за межі екранних балконів

Виконано:

- Перевірка та обслуговування - 35 країв
- Терпановано 9 контролок; 2 штурвових з'єднання

При перевірці ВБСТ на щільність надбана герметика не перевищувало допустимую норму.

Додалась експлуатаційна система ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067610 4234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Масеріна ОВ ММ 14.04.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)