

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 535

від «19» 05 2024 року

Відповідно до договору від «18» 05 2026 року № 7/н (типовий)  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні  
мережі України" майстер ВТО  
Мельник Сергій Михайлович  
(написування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14, Ярослав

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Обірвані кріпильники.
- 4) Крайи з безгерметичною терміном експлуатації.
- 5) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))



Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДБК - 1 місяць.
- 2) Подфарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Закріпити крошечейки - 1 рік.
- 4) Залішити крами - 1 рік.

Знайти вкраїв вводу газу.

Перенакрутити 6 різьбових з'єднань.

Перенакрутити 6 муфтових з'єднань.

Знайти витік газу.

Провести контрольне опресовування тиском 500 мм вод. ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.

Воральша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3 пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067620 9732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 19.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)