АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя № 392 від «24» 09 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «23» 09 2026 року № б/н типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газорозподільні мережі України", майстер ВОО Шелухіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, проїзд Дружний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Непофарбован газопровід
- Витоки газу
- Крани вводу з вичерпаним терміном придатності
- Свищ на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: –
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 10; 12; 14; 16
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
- Пофарбувати газопровід на проїзді - 1 рік
- Рекомендовано заміняти крани вводу - 1 рік
- Провести зварювальні роботи - 3 доби

Виконано
- Обслужили та перевірили: 6 кранів
- Перепаковано

При перевірці ВБСГ на щільність падіння тиску не перевищувало допустиму норму.
Падіння тиску вище допустимого на сб. кв: 10; 12; 14; 16 буд. 5 проїзд Дружний

Подальша експлуатація ВБСГ згідно ПБСГ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ______

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Шелехіна О В 24.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

______ ______
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)