АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запорізька (місце складання) № 393 від «24» 04 2026 року

Відповідно до договору від «23» 04 2026 року №Б/Н (типовий), працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газорозподільні мережі України", майстер ВТО Таран Володимир Сергійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №6, Дружній проїзд.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
2) Засадний газопровід забудований балконами
3) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витоки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.

2) Виконати винос фасадного газопроводу за межі житлових приміщень, впродовж 1 року

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові впродовж 1 року.

Замінено 6 пробкових кранів вводу, перепаковано 3 муфтові з'єднання.

Три перевірені на щільність, падіння тиску не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Витоки газу ліквідовані

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу №3 пункту 3.3 ТБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Таран В.С. — 24.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)